

- | | | | | | |
|---|---|----|---|----|---|
| 1 | CHAUDEIRE
Marque: VISSMANN
Type: VITROFROSSAL 200
P=285 m3/h | 9 | POPE CIRCUIT RADIATEURS
"Administration, secteur médical"
Marque: SALUSON
Type: VITROFROSSAL 200
Débit: 1,11 m3/h | 15 | PRÉPARATEUR ECS
Marque: LACAZE ENERGIES
Type: PLACAZE YA40
P: 171 kW |
| 2 | CHAUDEIRE
Marque: GEMMANN
Type: VITROFROSSAL 200
P=285 m3/h | 10 | POPE CIRCUIT RAYONNE
SOLUS-STATION "EST"
Marque: SALUSON
Type: VITROFROSSAL 200
Débit: 13,49 m3/h | 17 | BALLON TAMPON MIXTE
Marque: LACAZE ENERGIES
Type: REFERENCE
Volume: 700L
P élec: 50kW + 6kW |
| 3 | DETERGENT C2
BRINFANT - 875
KC 12630 - 0,8/5 bar
21m³/m³ | 11 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-écoles Ouest et Sud"
Type: VSC44-22-16
Séromoteur AC0ATIX SQS 65 | 18 | BALLON TAMPON MIXTE
Marque: LACAZE ENERGIES
Type: REFERENCE
Volume: 700L
P élec: 50kW + 6kW |
| 4 | VASE D'EXPANSION
Type: FIEC CE
500 L | 12 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-écoles Nord et Est"
Type: VSC44-25-10
Séromoteur AC0ATIX SQS 65 | 19 | MIXTEUR GENERAL
Marque: KALIN
Type: ULTRAMIX 709X637 |
| 5 | PURGEUR PAIR
Marque: LRT
Type: VALVATITE 15.100 | 13 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT PLANCHER
CHAUFFANT
"Salon séjour, démolitionne désordres"
Marque: SIEMENS
Type: VPS45-25-3
Séromoteur AC0ATIX SSB 61 | 20 | POPE BOULCAGE
Marque: SALUSON
Type: DB8 33-25 B
1m3/h |
| 6 | POPE CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-écoles Ouest et Sud"
Marque: SALUSON
Type: DB8 33-25 B
Débit: 3,17 m3/h | 21 | CONDUIT DE FUMÉES
POLYULAT
COLDSEPARATOR CD | 22 | POPE SEMIPLANT A BOUTES
Marque: SALUSON
Type: SC5-40-40N
Débit: 2,17 m3/h |
| 7 | POPE CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-écoles Nord et Est"
Marque: SALUSON
Type: SR10UX D32-60
Débit: 2,17 m3/h | 23 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
"Administration, secteur médical"
Marque: SIEMENS
Type: VPS45-25-3
Séromoteur AC0ATIX SSB 61 | 24 | NEUTRALISATEUR DE CONCRETS
Marque: ATLANTIC
Type: NEUTRA-N |
| 8 | POPE CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT
Marque: SALUSON
Type: SR10UX D32-60
Débit: 1,21 m3/h | 25 | SEPARATEUR A BOUTES
Marque: ATLANTIC
Type: NEUTRA-N
Débit: 1,21 m3/h | | |

- | | |
|--|---|
| | Vanne débloquée
normalement fermée |
| | Vanne de réglage manuel
de pression différentielle |
| | Vanne trois voies motorisée |
| | Clapet anti-retour |
| | Fitre |
| | Moniteur de contrôle |
| | Thermomètre |
| | Manœuvre |
| | Disconnecteur |
| | Séparateur d'air |
| | Vanne de décharge à
pression différentielle |
| | Souape de sécurité |
| | Purgon d'eau |
| | Purgon d'air |
| | Constant |
| | Sonde de température |

LEGENDE RÉSEAUX

- DEPART CHAUFFAGE
- RETOUR CHAUFFAGE
- EAU FROIDE
- EAU CHAUDE SANITAIRE
- HOMOGÉNÉISATION ECS
- EAU MITIGÉE
- BOUCLAGE D'EAU CHAUDE
- EVACUATION
- GAZ NATUREL
- FUMÉES DE COMBUSTION

NOMENCLATURE SOUS-STATION

- | | |
|------|--|
| 2-21 | BOUTILLÉE CASSE-PRESSION
Ht : 175 m
diam ext : 924 mm |
| 2-22 | POMPE CIRCUIT RADIATEURS
MARQUE SALUSON
Type STRUDU D32-60
Débit: 1,79 m³/h |
| 2-23 | POMPE CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-facités Nord et Est"
MARQUE SALUSON
Type STRUDU D32-60
Débit: 1,65 m³/h |
| 2-24 | POMPE CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT
"Hall foyer"
MARQUE SALUSON
Type DXE 46-80
Débit: 2,05 m³/h |
| 2-25 | POMPE CIRCUIT RADIATEURS
"Zone Cuisine Restauration"
MARQUE SALUSON
Type STRUDU D32-60
Débit: 1,62 m³/h |
| 2-26 | POMPE CFA /
COMPENSATION CUISINE
MARQUE SALUSON
Type DXE 46-80
Débit: 2,8 m³/h |
| 2-27 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
MARQUE SIEMENS
Type VV45-25-63
Servomoteur : SS861 |
| 2-28 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
"Logements-facités Nord et Est"
MARQUE SIEMENS
Type VV45-20-4
Servomoteur : SS861 |
| 2-29 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT PLANCHER CHAUFFANT
"Salle à manger"
MARQUE SIEMENS
Type VV45-20-4
Servomoteur : SS861 |
| 2-30 | VANNE TROIS VOIES CIRCUIT RADIATEURS
"Zones Cuisine Restauration"
MARQUE SIEMENS
Type VV45-25-63
Servomoteur : SS861 |
| 2-31 | PRÉPARATEUR ECS
MARQUE JACZE ENERGIES
TYPE PLEKO V 4.0
P : 0,170 kW |
| 2-32 | BALCON HALLWAY WHITE
MARQUE JACZE ENERGIES
TYPE REFERENCE
Valeur : 200L
P élec : 20kW + 9kW |
| 2-33 | MIXTEIG GENERAL
TYPE ULTRAMIX T90637
MITTEIGER CUISINE
MARQUE WATTS
TYPE ULTRAMIX T90637 |
| 2-34 | POMPE BOULAJE CUISINES
Type USF 15-15B
Débit 0,1 m³/h |
| 2-35 | POMPE BOULAJE GÉNÉRALE
Type USG 35-35B
Débit 0,9 m³/h |

Schéma de principe chaufferie EHPAD Ploemeur






Schéma de principe Sous Station EHPAD Ploemeur



	CHAUFFAGE / PLUMBERIE SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFERIE / SOUTS-STATION			60, Avenue Gantton, Bovernu 56000 VANNES Téléphone : 02 97 63 10 46 Téléphone : 02 97 46 01 03	
	EHPAD PLOEMEUR ETABLISSEMENT HOSPITALIER			Date : 09/11/2010 échéle : Ø	
	CHARGE D'AFFAIRE	DESSEIN ET REPERTITION	MC	ST	MC
Aff. : BM 1681			Plan : Co-Plan		
SDP					

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20110203170752+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20110203170752+01'00')
/CreationDate
(stoulgoa)
/Author
-mark-